



LABORATORIO CÀTARA S.r.l

Laboratorio Accreditato Accredia n. 00700
Elenco prove accreditate sul sito www.accredia.it
Laboratorio iscritto nell'Elenco Regionale dei Laboratori
ai fini dell'Autocontrollo n. 2020/CT/017
Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Rapporto di Prova N. 6801/25

Catania 20/10/2025

Committente: Sidra S.p.A.
Via Vagliasindi 53
95126 Catania (CT)

Numero campione: 6.801 Data ricevimento: 16/10/25 Data inizio prove: 16/10/25 Data termine prove: 17/10/25
Categoria Merceologica: ACQUE DECRETO LEGISLATIVO 152/06 e s.m.i.
Prodotto dichiarato: Scarico in acque superficiali Tab.3 - Allegato 5
Descrizione Campione: Campione acqua uscita depuratore -Zona Ind.le - Catania
Campionato da: Laboratorio: Dot. Albert Cosentino
Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantità Campione: 250 mL Restituzione Campione: No
Imballaggio: Bottiglia sterile in plastica da 250 ml con tiosolfato
Procedura Campionamento: UNI EN ISO 19458:2006 (escluso par.4.4.4.2)
Data di Campionamento: 16/10/25

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	Metodo analitico	Valore determinato	Limite	Fonte Annotazione
Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	60 UFC/100 mL		(317)

(317) D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab.3 acque superficiali. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 ml

Certificato di analisi chimiche valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n.842 art.li 16 e 19/7/1957 n. 679 D.M. 21/6/78 art.8 c. 3 D.M. 25/3/1986 -

Per le prestazioni analitiche deve essere rilasciato un certificato firmato dal chimico.

Il Responsabile Tecnico e di
Laboratorio
Dott. Chimico Bruno Catara

